



**FIORENZUOLA
PATRIMONIO s.r.l.**

Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda

Spett.le Azienda
Sede

Trasmessa a mezzo PEC

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 50 CO. 1 LETT. E) D.LGS. 36/2023 PER LA L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI SISTEMI, PRODOTTI E SERVIZI RELATIVI AL TRATTAMENTO ACQUA DELLA PISCINA COMUNALE DI FIORENZUOLA D' ARDA – CHIARIMENTI BARCHEMICALS SRL

In riferimento alla richiesta di chiarimenti ricevuta in data 04.09.2023 si specifica quanto segue:

VASCA CONVERTIBILE

Apertura 350 giorni l'anno

470 metri cubi

Impianti attualmente installati

- Diluatore di ipoclorito di calcio
- Pompa dosatrice per acido riduttore di ph
- Centralina per controllo parametri

VASCA ESTIVA

Apertura 100 giorni l'anno

800 metri cubi

Impianti attualmente installati

- Dispositivo di lambimento
- Pompa dosatrice con cisterna da 1000 lt per acido riduttore di ph
- Centralina per controllo parametri

L'offerta è richiesta per i seguenti prodotti:

- Ipoclorito di calcio
- Tricloro o similari
- Acido riduttore di ph
- Cloro in polvere
- Ipoclorito di calcio in polvere
- Antialghe
- Reagenti centralina e pastiglie per la misurazione di cloro e ph
- Abbattitore di cloro
- Disincrostanti e detergenti per pulizie piano vasca



**FIORENZUOLA
PATRIMONIO s.r.l.**

Socio Unico Società soggetta
alla direzione e coordinamento
del Comune di Fiorenzuola d'Arda

I prodotti forniti dovranno rispettare le normative di legge e di regolamento, nessuna esclusa, vigenti per gli impianti natatori con le caratteristiche di quello di cui trattasi.

Cordiali Saluti

Fiorenzuola d' Arda, 07.09.2023

Il Responsabile del Procedimento


F.to Ing. Massimo Melato



Castelnuovo R. (MO) 04/09/2023

Spett.le Fiorenzuola Patrimonio srl
Largo Gabrielli 2
29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)

Alla cortese attenzione del responsabile del procedimento in oggetto

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 50 per l'affidamento del servizio di fornitura di sistemi, prodotti e servizi relativi al trattamento acqua della piscina comunale di Fiorenzuola d'Arda

In merito a quanto in oggetto, abbiamo ricevuto la Vs lettera d'invito secondo quanto disciplinato dalla legge 36/2023 di cui vi ringraziamo.

Al fine di poter formulare la nostra miglior offerta, rispettando i tempi previsti del prossimo 15 settembre, siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

- Per quale tipo di prodotti viene richiesta l'offerta (sodio o calcio ipoclorito, correttori del Ph ed eventuali antialghe)
- Quali normative devono rispettare i suddetti prodotti che verrebbero offerti, soprattutto in relazione alle normative vigenti sui biocidi e/o sui PMC e relative norme sanzionatorie
- Giorni di apertura degli impianti per la citata apertura stagionale estiva
- Tipologia degli impianti di trattamento attualmente presenti per quanto riguarda i sistemi di filtrazione e la portata di ogni impianto in funzione dei metri cubi di ogni vasca.

Attendiamo risposta a queste nostre domande al fine di formulare offerta entro il termine previsto.

Distinti saluti

Dr. Valerio Sergio Borsato
Amministratore Delegato
Barchemicals srl

BARCHEMICALS s.r.l.
Sede Legale e Amministrativa:
Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo R. (MO)
Tel. 059536502 - Fax 059536742
Partita IVA 01782980369

Barchemicals Srl – Sede Legale ed Operativa: Via S. Allende, 14 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO) - Italy

Phone 0039 59 536502 - Fax 0039 59 536742 e-mail : info@barchemicals.it - <http://www.barchemicals.it>
Capitale Sociale 500.000,00 € - C.F. e P.I. 01782980369 – C.C.I.A.A. di MODENA n° 01782980369 – R.E.A. 242549
Iscrizione Tribunale di Modena n° 27444

SISTEMA DI GESTIONE QUALITA' UNI EN ISO 9001:2015 CERTIFICATO CISO/CERTIQUALITY N° 4247 CERTIFICATO IQNet N° 15971
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001:2015 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY N° 6388 CERTIFICATO IQNET N° 38367

LABORATORIO ACCREDITATO ISO/IEC 17025:2018 ACCREDIA N° 1879L